

Nummer	18-003379-PR04 (NW-K23-09-de-02)
Inhaber	Florian Legno SpA Via Castellana 48/A 31039 Riese Pio X (Treviso) Italien
Produkt	Keilgezinktes Holzprofil aus qualitatssortiertem und getrocknetem Holz
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: Eiche Brettschichtholz
Details	Material Eiche ; Holz-Aufbau in der Lange keilgezinkte Lamelle; Klebstofftyp Rakoll GXL-3 Harter Rakoll GXL-3 Harter ; Querschnitt (B x D) 75 mm x 23,7 mm
Besonderheiten	-/-

Ergebnis

Bewertung der Holzauswahl, der Beleimung und der Klebfestigkeit der Keilzinkenverbindung nach ift-Richtlinie HO-10/1 2002-11



Anforderung: erfullt

Holzbruch = 90 %

Biegespannung = 75 N/mm²

Grundlagen

ift-Richtlinie HO-10/1 2002-11

*)und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prufbericht: 18-003379-PR04 PB-K23-09-en-01

Ersetzt ift-Nachweis:

18-003379-PR04 NW-K23-09-de-01 vom 05.08.2019.

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse konnen fur den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gultigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualitat der Grundlagen sowie die ubereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den gepruften/beschriebenen Probekorper. Die Prufung ermoglicht keine Aussage uber weitere leistungs- und qualitatsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prufdokumentationen".

ift Rosenheim

10.09.2019



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prufstellenleiter
Materialprufung



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prufingenieur
Materialprufung

Identitats-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 284-14D51